

## **UPIT POTENCIJALNOG PONUDITELJA**

Poziv za dostavu ponuda - Isporuka i montaža arhivskih regala za potrebe knjižnice Staroslavenskog instituta, evidencijski broj nabave 10/24

Poštovani,

prilikom pregleda objavljenog poziva za Isporuku i montažu pokretnih arhivskih regala za potrebe knjižnice Staroslavenskog instituta, evidencijski broj nabave 10/24, primijetili smo nekoliko nedostataka u troškovniku koji bi mogli utjecati na izradu ponude.

Naime, u troškovniku ste naveli da se u prostorijama nalazi bolti, ali kako bismo mogli dostaviti točnu ponudu za pokretne regale koji će po visini odgovarati Vašem prostoru, potrebno nam je nekoliko dodatnih informacija. Molimo Vas da nam pošaljete detalje u vezi s dimenzijama i specifičnostima prostora.

Također, u troškovniku niste naveli željenu širinu prolaza u sekcijama, što ima značajan utjecaj na duljinu tračnica i ulazno-silaznih rampi. Molimo Vas da dostavite ovu informaciju kako bismo osigurali pravilnu prilagodbu regala.

Pregledom troškovnika uočeno je da se prema opisu pokretnih regala radi o određenom proizvođaču. Zanima nas da li u obzir uzimate i druge proizvođače koji zadovoljavaju tražene tehničke specifikacije, jer bismo željeli razmotriti sve mogućnosti.

Lijepi pozdrav,

## **ODGOVOR NARUČITELJA**

Poštovana, u nastavku dostavljamo odgovore na Vaše upite.

U troškovniku je jasno navedeno da je zbog bolti zadnje polje niže s jednom policom manje po visini.

Razmak između regala će biti standardan oko 750 mm ovisno o završnom sloju zidova. Je li razmak 700 mm ili 800 mm vrlo malo ili nimalo ne utječe na cijenu ponude.

Vezano za Vašu konstataciju da je opisan jedan proizvođač skrećemo Vam pozornost da je ovaj opis standardan iz mnogih natječaja koji se mogu pratiti u zadnje vrijeme.

Opisani proizvod daje minimum kvalitete koji se s razlogom traži.

Prema dostupnim informacijama ima nekoliko renomiranih proizvođača koji nude proizvode opisanih karakteristika.

S poštovanjem,